

質問
QUESTION回答
ANSWER
 いわた じょうじ
 岩田 譲治

自家発電機のない排水 機場に疑問

施設の長寿命化と古い 施設の更新を検討中

「建設課長

回答 中須川下流の中
 須川排水機場

 （平成20年建設）と南
 部排水機場（昭和62年
 建設）の2カ所、大江
 川下流の森部排水機場
 （昭和56年建設）の計
 3カ所です。

質問 2カ所は古く老
 朽化が進んでい

 ます。その上これらの
 排水機場のポンプは全
 部モーターで揖斐川、
 長良川へ排水していま
 す。停電時は使えませ
 ん。自家発電装置の導
 入を考えていますか。

回答 現在、県と協議

 中で、施設のオ
 ーバーホールや点検で
 長寿命化を図りつつ、
 古い施設の更新計画を
 策定しています。その
 計画の中では

- ① 自家発電装置導入案
- ② ポンプの動力源をモ

- ーターからディーゼル
 エンジンに変える案
- ③ モーターとディーゼ
 ルエンジンの両方を備
 える案

 を検討しています。ま
 た、有事の際、国土交
 通省の排水ポンプ車が
 使えるよう国土交通省
 主催の訓練に当町の職
 員を毎年2人派遣して
 います。

 電力会社とは停電復
 旧のための応援協力の

 協定締結を今年度中に
 行う予定です。

質問 河川の中に土砂

 等が堆積し、ス
 ムーズな水の流れが確
 保されていない所があ
 り、大規模水害になる
 可能性がある。対策は。

回答 河川の川床、遊

 水池のしゅんせ
 つ、河川中の木の伐採
 のり面の除草などを今

質問 町内の小河川の

 各所にある用水
 の止水ゲートの管理は。

回答 大雨注意報、警

 報が出たときには
 は排水機運転手、水門
 管理者、地区の区長さ
 んと連絡を取り万全の
 体制を取ります。


老朽化が懸念される森部排水機場