

令和6年度 浄水全項目水質検査結果表

採水日：令和6年11月13日

試験期間：令和6年11月13日 ～ 令和6年11月21日

検査機関：財団法人 岐阜県公衆衛生検査センター

No.	項目名	基準値	安八町上水道
1	一般細菌	100 CFU/ml以下	0 CFU/ml
2	大腸菌	検出されないこと	陰性
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	0.0003 mg/L未満
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	0.00005 mg/L未満
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	0.001 mg/L未満
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	0.004 mg/L未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.7 mg/L
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	0.05 mg/L未満
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.02 mg/L未満
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下	0.0002 mg/L未満
15	1, 4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	0.005 mg/L未満
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及び トランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	0.001 mg/L未満
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	0.001 mg/L未満
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.0005 mg/L未満
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満
21	塩素酸	0.6 mg/L以下	0.05 mg/L未満
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L未満
23	クロロホルム	0.06 mg/L以下	0.001 mg/L未満
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.003 mg/L未満
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下	0.001 mg/L未満
26	臭素酸	0.01 mg/L以下	0.001 mg/L未満
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下	0.001 mg/L未満
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下	0.003 mg/L未満
29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/L以下	0.001 mg/L未満
30	ブromホルム	0.09 mg/L以下	0.001 mg/L未満
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下	0.008 mg/L未満
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.01 mg/L未満
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	0.02 mg/L未満
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	0.03 mg/L未満
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L以下	0.01 mg/L未満
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	5.5 mg/L
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.005 mg/L未満
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	3.4 mg/L
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	43 mg/L
40	蒸発残留物	500 mg/L以下	70 mg/L
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	0.02 mg/L未満
42	ジェオスミン	0.00001 mg/L以下	0.000001 mg/L未満
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下	0.000001 mg/L未満
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	0.002 mg/L未満
45	フェノール類	0.005 mg/L以下	0.0005 mg/L未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.3 mg/L未満
47	pH値	5.8 ～ 8.6	7.8
48	味	異常でないこと	異常なし
49	臭気	異常でないこと	異常なし
50	色度	5度 以下	0.5度 未満
51	濁度	2度 以下	0.1度 未満